

Grundejerforeningen

HVIDE KLINT

Svenstrup, 4400 Kalundborg

(Mail: hvideklint@gmail.com, hjemmeside: www.hvide-klint.dk)

Kalundborg d. _____

Til ejeren af ejendommen _____

Tilslutning af private rensningsanlæg til foreningens dræn.

Bestyrelsen kan på visse betingelser acceptere rensningsanlæg tilsluttet foreningens dræn.

Drænet har udløb til badestrand, hvorfor det **ikke** må belastes med coliforme bakteriekim.

Vandet i drænets udløb **skal** ligge under myndighedernes minimumskrav til badevand.

Aktuelt betyder det, at måltallene skal ligge under 1000 cfu/100 ml af E. coli og 400 cfu/100 ml af intestinale enterokokker.

Overstiger måltallene de krævede værdier, vil kommunen pålægge området, at foretage en kloakering. Regning for et sådant arbejde vil påhvile samtlige grundejere, og allerede foretagne investeringer i private rensningsanlæg og samletanke og lignende vil være spildte.

Bestyrelsen bliver derfor nødt til at kræve følgende opfyldt:

- 1) - at anlægget udover en rensning af vandet i klasse " SO også garanterer et kimtalsniveau, der ligger indenfor de af kommunen krævede rammer.
- 2) - at kommunen har godkendt anlægget til udledning i dræn og at ejeren nøje følger de betingelser kommunen opstiller.
- 3) - at der hvert år, på nogenlunde samme tidpunkt, bliver udtaget prøve fra anlæggets udløb (prøvetagning er på ejerens regning). Er prøveresultaterne ikke tilfredsstillende skal anlægget repareres. Udledningen til drænet skal afskæres indtil forholdene er bragt i orden.
- 4) – at tilslutningen til dræn forgår via en eksisterende brønd, eller grundejeren skal bekoste etablering af en brønd, hvor prøvetagning og rensning kan foretages fra.

Disse betingelser gælder så længe anlægget er i brug.

Aftalen er bindende for nuværende og kommende ejere.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

dato: _____

dato: _____

Underskrift

Ejerens underskrift

Formand:

Uffe Hasselbalch, Elverhøjen 12

Mail: ug@hasselbalch.eu – telefon +45 40 44 44 15